



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 05^{ης} Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
της 08^{ης} Ιουνίου 2021

Στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 08 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε συνεδρίαση «**δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών**» σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), ύστερα από πρόσκληση, με αριθ. πρωτ. 13007/04-06-2021, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία (πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος όπως (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με όπως διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) μέλη:

1.	Μαρκόπουλος Γεώργιος	Δήμαρχος	Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
2.	Ροδόδης Παναγιώτης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
3.	Κορρές Ιωάννης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
4.	Δήμος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
5.	Ελευθερίου Εμμανουήλ	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πρωτονόταριος Εμμανουήλ, Κάζαγλη Αναστασία, Μπούρα Χριστίνα και Οικονόμου Αναστάσιος.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ: 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης

Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου στην οδό Λ. Γαλατσίου αρ. 80.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 52/2021

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 12436/31-05-2021 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. πρωτ. 10069/ 05-05-2021 αίτηση της κας Θ. Α., με την οποία ζητάει την διαμόρφωση ράμπας ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων στο Παιδοδοντιατρείο που έχει, επί του πεζοδρομίου στην Λ. Γαλατσίου αρ. 80, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Σας γνωρίζουμε ότι με τον *Νέο Οικοδομικό Κανονισμό* (Ν.4067/ΦΕΚ79 Α/2012) άρθρο 26 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» και σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», προβλέπεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση και προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Σε αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου στο εν λόγω σημείο διαπιστώθηκε ότι οχήματα σταθμεύουν επι του πεζοδρομίου. Λόγω του εντόνου προβλήματος παρατηρείται ότι τα οχήματα σταθμεύουν με τρόπο που δεν παραμένει ικανός χώρος για την διέλευση πεζού και την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενου ατόμου με αναπηρία. Αποτέλεσμα αυτού είναι να καταργείται η ελεύθερη όδευση των πεζών, καθώς επίσης να εμποδίζεται η είσοδος στο ακίνητο. Το πεζοδρόμιο στην οδό Λ. Γαλασίου αρ. 80 έχει πλάτος 2,20 μ. Μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου ακινήτου και για την διευκόλυνση πρόσβασης για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενου ατόμου και ΑΜΕΑ, επί του πεζοδρομίου είναι δυνατή η πρόβλεψη διόδου-ράμπας. Συγκεκριμένα, η ράμπα διόδου που θα διαμορφωθεί μπροστά στην κοινόχρηστη είσοδο του ακινήτου, θα έχει μήκος 1,60μ. και πλάτος 2,20 μ., σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για Όλους». Προκειμένου να σημανθεί η ράμπα ΑμεΑ η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το αρθ.29 παρ.1β του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), κατά μήκος του κράσπεδου και μπροστά από την ράμπα θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου πινακίδα με το σύμβολο της ράμπας ΑμεΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης του πεζοδρομίου θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο την πρόσβαση στο ακίνητο, όσο θα εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη διέλευση των διερχομένων.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση θετικής εισήγησης της Ε.Ποι.Ζω. προς το Δημοτικό Συμβούλιο και χορήγησης άδειας διαμόρφωσης ράμπας- πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Λ. Γαλασίου αρ. 80, με σκοπό την ανεμπόδιστη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και με έξοδα του αιτούντα.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. τη λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας- πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Λ. Γαλασίου αρ. 80.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 10069/ 05-05-2021 αίτηση της κ. Θ. Α.

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την **αποδοχή** της αριθ. πρωτ. 10069/ 05-05-2021 αίτησης της κ. Θ. Α. για τη διαμόρφωση ράμπας ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων στο Παιδοδοντιατρείο που έχει επί του πεζοδρομίου στη Λ. Γαλασίου αρ. 80.

Συγκεκριμένα, η ράμπα διόδου που θα διαμορφωθεί μπροστά στην κοινόχρηστη είσοδο του ακινήτου, θα έχει μήκος 1,60 μ. και πλάτος 2,20 μ., σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για Όλους». Προκειμένου να σημανθεί η ράμπα ΑΜΕΑ η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το αρθ.29 παρ.1β του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), κατά μήκος του κράσπεδου και μπροστά από την ράμπα θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου πινακίδα με το σύμβολο της ράμπας ΑΜΕΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης του πεζοδρομίου θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο την πρόσβαση στο ακίνητο, όσο θα εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη διέλευση των διερχομένων.

Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και με έξοδα του αιτούντα.

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 09-06-2021
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Γεώργιος Μαρκόπουλος
(Δήμαρχος)